

質問回答

2013年6月3日

「パキスタン国ファイサラバード市送水施設改善計画準備調査」

(公示日 : 平成 25 年 5 月 20 日 / 公示番号 : 再公示 1) について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	業務指示書 2 ページの 2.(3) プロジェクト概要	発電機 (700kVA、3.3kVx3 台、1000kVA、3.3kVx4 台)とありますが、発電機の台数として中継ポンプ場(700kVA×1 台、3.3kVx3 台)、最終配水場(1000kVA×1 台、3.3kVx4 台)ということでしょうか。	要請書 9 ページの表に記載がありますが、ご質問の通りです。ただし、本調査の過程で適正な規模の機材を検討することとしております通り、要請書通りの仕様になるとは限りません。
	業務指示書 14 ページの (2) 揚水試験【内容】	「既存低下及び地下水位低下シミュレーション…」とありますが、既存の地下水位シミュレーションの結果があるということでしょうか。	実施機関等からはシミュレーション結果を入手できておりません。なお、配布資料であるファイサラバード上水道拡充計画事業化調査報告書 A-108 ページ以降に、簡易なシミュレーションはされております。

以上