

質問書回答

平成 26 年 7 月 25 日

案件名:スリランカ国全国送配電網整備・効率化計画に向けた補足調査

(公告日:平成 26 年 7 月 16 日/番号: 140539)について、質問の回答は以下のとおりです。

通番	当該頁項目	質問	回答
1	12ページ 第2 調査の目的・内容に関する事項 6. 業務内容(2)調査項目 3) 計画体調地域の電力潮流及び電力ロスの解析 4) 低損失送電線導入 (400kV含む) の技術的妥当性に係る検討	10ページの(3)要請概要では、Kirindwela-Padduka送電線は220kV送電線として建設される予定のように記載されておりますが、左記の箇所(12ページ)では400kV送電線として検討することが指示されています。本調査では、左記の項目で400kVとして潮流計算や技術的な検討を行うものの、設備としては220kV送電線を建設する前提で、他の項目の調査(例えば、11ページ(2)-1)、2)、12ページ5)、6)、8)、13ページ9)、)を実施するという理解でよろしいでしょうか。	Kirindwela-Padduka 送電線に関しては、実施機関との協議の中では、400kV を入れたいとの要望が確認されています。そのため、プロポーザルにおいては、400 kV を前提に実施方針を作成願います。 なお、調査段階においては、冒頭に先方の 400 kV 導入方針を再確認の上、調査を進めていただくこととなります。

以上