

## 質問書回答

平成 26 年 7 月 25 日

案件名:スリランカ国水セクター開発事業(Ⅲ)準備調査

(公告日:平成 26 年 7 月 16 日/番号: 140540)について、質問の回答は以下のとおりです。

通番	当該頁項目	質問	回答
1	6. 業務の内容 (6)施設整備計画の確認	業務指示書 19 ページに「(6)施設整備計画の確認 1 カル河水系上水道整備における施設整備計画の確認・策定」において「(西部州上水道整備マスタープランでは、取水場 180,000m <sup>3</sup> /日、浄水場 13,500m <sup>3</sup> /日等として施設計画を策定)」とありますが、浄水場容量は「フーズ 2 ステージ 1 分」として、13,500m <sup>3</sup> /日を全量とする想定でよろしいでしょうか？	浄水場の規模は、「135,000m <sup>3</sup> /日」に訂正します。 したがって本調査では、カル河水系上水道施設整備の <u>フェーズ 2 ステージ 1</u> を対象とし、西部州上水道整備マスタープラン(配布資料)に基づき、 <u>取水場 180,000m<sup>3</sup>/日、浄水場 135,000m<sup>3</sup>/日</u> 規模の施設設計を行うことを想定しております。 なお、調査段階においては、これらの容量を前提とすることについて先方の意向を再確認の上、調査を進めていただくこととなります。

以上