

質問回答

2015年7月21日

「(案件名)セネガル国ダカール港第三埠頭改修計画準備調査」

(公示日:2015年7月8日/公示番号:150362)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P8 「概略設計」の定義	<p>国内港湾分野の積算基準である「港湾土木請負積算基準」には、「概略設計」という作業レベルが見当たりません。(積算基準では、予備→基本→細部・実施)</p> <p>今回の業務指示書には「概略設計」という記述がみられますが、本業務の設計作業レベルは、国内の「予備設計」に相当するとお考えでしょうか。(業務指示書における記載:地質調査結果を踏まえた地耐力の検討、大荷重に対応する構造検討、前調査断面の妥当性検証、概略設計図)</p> <p>作業レベルにより、作業量と作業時間が大きく異なるため、お尋ねします。</p>	<p>本業務で求める概略設計のレベル(数量が計算され、積算±10%レベルで実施できる)は、「港湾土木請負積算基準」の基本設計に相当します。</p>
2	P7～P8 倉庫に関する情報提供の有無	<p>業務受託後には、以下の諸元が必要と考えておりますが、これらの情報提供は可能でしょうか。</p> <p>①構造仕様書(設計図) (床コンクリート強度、基礎構造(杭の有無)、屋根トラスの荷重設計条件)</p> <p>②倉庫の仕上げ仕様書(設計図) (屋根(断熱含む)、天井、壁、床の仕上げの仕様)</p>	<p>情報提供は可能です。2015年1～2月にかけて実施した「セネガル国第三埠頭整備情報収集・確認調査」において、今般の概略設計調査実施に対するセネガル国側の協力について基本的な了解を得ています。さらに、業務受託後に、調査の概要、スケジュール、相手国政府への便宜供与依頼事項等をまとめたインセプション・レポートを作成いただきますが、情報提供を希望するものにつ</p>

		<p>③倉庫の基本図 (平面、立面、断面)</p> <p>④電気図 (照明器具が、アスベストフリーになっているか)</p> <p>⑤設備図 (トイレ等の施設、床排水設備の有無)</p> <p>⑥空調・換気設備図 (換気の種類を判別するため)</p> <p>⑦倉庫周辺の福利厚生施設の有無 (トイレ、シャワー室、更衣室、休憩室、医療室)</p>	<p>いて同レポートにも記載することが望ましいです。</p>
3	P5 サイト状況調査	<p>改修対象の倉庫の運営主体が、マリ国にある場合、本件調査の際、対象物の調査、調査時期、調査範囲の提供は、セネガル政府の調整作業の所掌にて行われると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>ご理解のとおりです。この点に関しましても、上記の情報収集・確認調査において今般の概略設計調査実施に対するセネガル国側の協力について基本的了解を得ています。さらに、相手国政府への便宜供与依頼事項として上記のインセプション・レポートの中に記載することが望ましいです。</p>
4			

以上