

質問回答

2016年5月17日

「モザンビーク国カイア ナカラ基幹送電線事業形成促進(有償勘定技術支援)」

(公示日:2016年4月27日 / 公示番号:160262)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P11 2. 事業の概要 (3)事業内容	1)において、220kV 送電線敷設区間はナミアロ-ナカラ間となっていて、ナンプラ-ナミアロ間は含まれていない。一方、2)ではナンプラ変電所が事業内容に含まれているが、この内容で誤りがないか、確認させていただきたい。	「ナミアロ-ナカラ間 220kV 送電線敷設」を「ナンプラ ナミアロ ナカラ間 220kV 送電線敷設」に修正します。 なお、「事業の概要」に記載している情報はあくまで想定される概要情報ですので、詳細は事業計画のレビューにおいて確認することとします。
2	P11 2. 事業の概要 (3)事業内容	2)において、ナカラ変電所が対象となっているが、これは新設する220kV変電所を指し、既設110kV変電所は対象外との理解でよいか、確認させていただきたい。	220kV 変電所の新設と、110kV 変電所の増強を対象とすることが想定されています。 詳細は事業計画のレビューにおいて確認することとします。
3	P13 5. 実施方針及び留意事項 (5)環境社会配慮	今後モザンビーク政府によって RAP が策定される予定との記載があるが、貸与資料(EIA 報告書)によると、RAPも作成されているようである。 この RAP はドラフトであり、最終的な RAP は今後策定される、との理解でよいか、確認させていただきたい。	ご理解のとおりです。
4	P21 8. その他の留意事項(1)カウンターパート(C/P)の出張旅費	「経費については分けて見積もることとする。」と記載がございますが、これは見積書上で、当社分と EDM 分を分けるという事でしょうか？ もしくは本見積とは別で金額を見積もるという事でしょうか？	本見積とは別で金額を見積もるということです。

以上