

質問回答

2016年5月31日

「(案件名)スリランカ国電力マスタープラン策定プロジェクト」

(公示日:2016年5月18日/公示番号:160304)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通 番 号	当該頁項目	質問	回答
1	公示、2 業務の内容、【調査の目的】(Pなし)業務指示書、第2、2、(1)プロジェクトの目的(P1)、および同、6、(12)マスタープランの策定(P7)	マスタープランの対象期間の最終年に齟齬がありません(2030年と2040年)が、説明をお願いします。	2030年は誤りであり申し訳ありません。対象期間の最終年は2040年です。
2	業務指示書、第2、7、成果品等(P9&P10))	業務開始日を「業務指示書、第9、2 評価結果の通知」に記載のある2016年7月1日の2週間後と想定してよろしいでしょうか。	業務開始は7月中旬を想定していますが、最終的には契約交渉順位1位となった社との契約交渉において開始時期が決定されます。
3	業務指示書第7 見積価格及び内訳書(P	左記の箇所、P5では「分けて見積」、P13では「別見積」、P14では「分けて見積」と記載されていますが、「分けて見積」というのは「別見積」と同じことを指	ご理解の通り、「分けて見積」というのは「別見積」と同じです。

	5)同第3、6、 現地再委託及 び国内再委託 (P13)同第 3、7.(2)カウ ンターパートの 出張旅費(P1 4)	すのでしょうか。	
4	業務指示書第 業務指示書第 3、6 現地再委 託 及び国内 現地再委託 及び国内現地 再委託 及び 国内現	「国内再委託にあたっては、上記5.(11)」と記載がありますが、「上記5.(14)」という理解でしょうか。	ご指摘のとおり、「上記5.(11)」は誤りであり、正しくは「上記5.(14)」です。
5	R/D, Appendix 2,1., (1)(P15)	「Identify specific type of load such as traction load」と記載されていますが、意図する調査についてもう少し詳細な情報はいただけないでしょうか。	考慮すべき需要として鉄道電化に伴う電力需要が想定されており、別途鉄道電化計画を情報収集する必要があります。詳細については第一回渡航の際に、先方と協議のうえ対応いただくことを想定しています。
6	業務指示書、 第3、4、(2) 参考資料(P1 2)	参考資料として送電線の長期開発計画(Long Term Transmission Development Plan)の最新版に関する情報提供をお願いできないでしょうか。	Long Term Transmission Development Plan (LTTDP)は2013-2022年版が最新版となっています。希望される場合、PDFデータを参考資料として、配布しますので、産業開発・公共政策部資源・エネルギーグループ(03-5226-8092)までご連絡ください。
7	業務指示書、 第2、5.(7) 送電系統開発 計画の最適化	「新たな解析ソフトウェア導入可否を検討」とされていますが、新たな現象に対応する、通常従来のソフトウェアの機能追加等に対応すると考えます。この要求事項の背景について情報を頂けないでしょうか。	先方実施機関(CEB)より、今後導入が見込まれる技術、設備を考慮した際に、既存ソフトウェア以外に最適なものがあれば提案してほしいと依頼があったことによるものです。必ずしも新たなソフトウェアを導入しなければならないのではなく、先方と合意のうえ既存のソフトウェアで対応することを妨げるもので

	に係る検討 (P 4)		はありません。
8	Appendix2, 1., (3)(P15)	「400KV送電線を含む絶縁強調検討」と記載されていますが、具体的な検討対象、範囲について情報を頂けないでしょうか。	具体的な検討対象、範囲について先方から明示されておらず、業務指示書 6 .(6)3)の一環として実施すべき業務内容をご提案ください。

以上