

質問回答

2019年1月8日

「トルコ国建物耐震化促進にかかる情報収集・確認調査(企画競争)」

(公告日:2018年12月19日/公示番号:180574)について、企画競争説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	第3 業務の目的・内容に関する事項 7.業務の内容(2)現地調査6)公共施設等の耐震工事の必要性、及び防災拠点としての公共施設の位置づけや可能性の確認	耐震工事の必要性の確認のために耐震診断を再委託業務にて実施すると理解していますが、耐震診断のレベル及び数量が記載されていません。再委託業務の見積りに影響するため、想定されているレベル・数量があればご教示頂けますでしょうか。	耐震診断のレベルについては、円借款案件のサブプロジェクト候補の積み上げを目的として、既存情報(意匠図、構造図、工事履歴、外観等)とサンプル分析に基づいた簡易な診断方法とし、数量としては、計5~10棟ほどをサンプルとして選定・診断することを想定しています。ただし、関係機関によりすでに耐震診断が実施されている場合は、再委託業務は診断結果の確認のみとなる可能性があります。耐震診断にかかる既存情報については、JICAが1月末を目途に入手予定のため、契約交渉時に共有します。既存情報が不足している場合であっても、より簡易な耐震診断を実施できるようであればプロポーザルにてご提案願います。

以上