

質 問 回 答 書

2023 年 2 月 16 日

「スリランカ国再生可能エネルギーを活用した病院の電力レジリエンス強化計画準備調査(QCBS)」
(公示日:2023 年 2 月 8 日/調達管理番号:22a00886)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	企画競争説明書 P.22 第3章 プロポーザル作成に係る留意事項 2. 業務実施上の条件 (2)業務量目途と業務従事者構成案 現地 5.60 人月	第2次現地調査は、オンラインで実施とありますが、オンラインでの調査に係る人月は以下に含まれますか？または、国内(10.75 人月)に含まれますか？ 現地 5.60 人月	国内に含んでいます。
2	・企画競争説明書 P.20 別紙1 プロポーザルにて特に具体的な提案を求める事項に「特記仕様書案の内容と異なる内容の提案については、これを認めています。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せてその優位性/メリット及び費用/コストについての説明を必ず記述してください。 見積書については、同代替案に要する経費を本見積りに含めて提出することとします。 代替案の採否については契約交渉時に協議を行うこととします。」とある。他	上限額を超える、代替案 (特記仕様書案の内容と異なる内容の提案)は後者の考え方で、別見積で宜しいでしょうか？ また、別提案の説明は、P.21 の「1)及び 2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。」の 20 枚に制約に含まれるでしょうか？	上限額を超える代替案について、ご理解のとおりです。なお、「別紙1プロポーザルにて特に具体的な提案を求める事項」での説明を、以下のとおり訂正いたします。 【変更前】 見積書については、同代替案に要する経費を本見積りに含めて提出することとします。代替案の採否については契約交渉時に協議を行うこととします。 【変更後】 見積書については、同代替案に要する経費を本

	<p>方</p> <p>・企画競争説明書 P.24</p> <p>4. 見積書作成にかかる留意事項</p> <p>(2)上限額について</p> <p>「業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとします。①超過分が切り出し可能な場合：超過分のみ別提案・別見積として提案します。」</p>		<p>見積に含めて提出することとします。(ただし、上限額を超える場合は、別提案・別見積としてください)。代替案の採否については契約交渉時に協議を行うこととします。</p> <p>また、別提案の説明の記載分量は 20 ページの対象外となります。</p>
3	<p>企画競争説明書 P.24</p> <p>2. 業務実施上の条件</p> <p>(4)配付資料／公開資料等</p> <p>1)配付資料</p>	<p>貴機構とスリランカ側関係機関(病院サイト含む)との間で何等か合意が結ばれているでしょうか？太陽光発電設備容量が3サイト合計で 700kW と記載されており、合意があれば開示いただけないでしょうか。</p>	<p>合意文書はありません。</p> <p>合計 700kW は、事前調査にて概算で算出した数字であり、今回調査の結果、増減が発生するものと考えています。</p>
4	<p>企画競争説明書 P.24</p> <p>2. 業務実施上の条件</p> <p>(4)配付資料／公開資料等</p> <p>1)配付資料</p> <p>現地調査報告書</p>	<p>「サブサハラ電力アクセス向上にかかる情報収集確認調査」はレポートが未だ公開されておられません。</p> <p>応札者に対して、公平に情報が開示される観点で、例えば、配布資料/公開資料「現地調査報告書(スリランカ)」の以下を開示可能でしょうか？</p> <p>別添 6 プレゼン資料 別添 7 案件概要書(案)</p>	<p>別添6及び7を配付資料として追加しますので、ご希望の場合は社会基盤部資源・エネルギーG (imgne@jica.go.jp)までご連絡ください。</p> <p>なお、別添6は 2022 年 9 月に調査団から先方実施機関に説明したもの、別添7は 2022 年 9 月の調査実施後に、調査団から弊機構に提案されたもので、現時点において、その内容の正確性は保証しかねます。</p> <p>今回対象事業の内容については、企画競争説明書に記載の内容を正とし、プロポーザルを作成してください。</p>

5	<p>企画競争説明書 P.24 2. 業務実施上の条件 (4)配付資料／公開資料等 1)配付資料 現地調査報告書</p> <p>別添4 サイトレイアウト図および状況 写真の<u>スリジャヤワルダナプラ病院</u></p>	<p>1枚目のレイアウト図にある PV モジュール設置場所と2枚目の写真にあるパネル設置場所の整合性はとれていますか？</p> <p>また、2枚目の「屋根内側」写真の撮影場所は、PV モジュール設置候補場所の屋根なのか、別の場所なのかを開示頂けないでしょうか？</p>	<p>「整合性は取れている」「PV モジュール設置候補場所の屋根である」ことを前提に、プロポーザルの作成をお願いします。</p>
6	<p>企画競争説明書 P.11 第2章 特記仕様書案 第6条 実施方針及び留意事項 4. 太陽光発電設備及び蓄電池導入の留意点 (1)最適な設備容量及び導入形態・コンポーネントの検証・提案</p>	<p>「本事業は、停電時の「<u>ディーゼル発電設備</u> <u>運転時間の短縮化</u>」や、電力会社からの購入電力量の削減による光熱費負担の低減を目的」とあります。</p> <p>ディーゼル発電設備運転時間の短縮化＝<u>ディーゼル発電設備を停止</u>させ、運転時間を短縮するのでしょうか？または、<u>ディーゼル発電設備の焚き減らし効果</u>を目的としているのでしょうか？</p>	<p>停電発生時の電力供給として、日中であれば太陽光発電設備のみで実施できるのが理想ですが、「太陽光発電設備の規模と病院の電力需要のバランス」「太陽光の出力変動」を考えると、停電時は、太陽光によりディーゼル発電を停止出来る時間よりも、太陽光発電とディーゼル発電の協調運転となる時間の方が長くなるのが現実的と考えています。</p>
7	<p>p.16 12. 税金情報の収集整理</p>	<p>「免税情報は JICA スリランカ事務所が有する情報をアップデートする」とのことですが、スリランカ事務所で蓄積されている最新版はいつ頃に更新されたものでしょうか。</p>	<p>2022年9月に作成した資料が最新版です。</p>
8	<p>p.22 2.業務実施上の条件 (1)業務工程</p>	<p>「2023年4月に業務を開始し、5月初旬までに第一次現地調査を完了する。設計・積算作業を行い8月末に第2次現地調査をオンラインで行い、9月上旬までに概要資料を提出」とございます。8月末のオンラインによるDODの</p>	<p>8月末のDODまでに積算審査が完了しないことも想定しています(未了のままDOD実施)。 想定する閣議実施後も、積算審査が継続する可能性があることから、履行期限は2024年2月までとしています。</p>

		<p>前に概算事業費を確定するための積算審査を完了するという理解で宜しいでしょうか。その理解が正しい場合、貴機構の資金協力業務部設計・積算審査室による審査予定期間をご教示ください。</p> <p>また、履行期限は2024年2月となっており、最終成果品を除く成果品を提出後5か月の間が空きますが、スケジュール設定の意図をご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>なお、設計・積算審査室の審査は7月上旬開始を想定しています。</p>
--	--	--	---------------------------------------

以上