

調達管理番号・案件名	
26a00557_トンガ国国内輸送船用埠頭改善計画フォローアップ協力(調査)(一般競争入札(総合評価落札方式ーランプサム型))	

質問と回答は以下のとおりです。

2026/9/7

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	11	第6条. 業務の方針及び留意事項 (4)自然条件への配慮	天井の補修・改修方針を踏まえて、設計コンセプトに配慮した空調計画を活かす目的で、「内外軒天井部」以外にも部分的に改修を加える提案は可能ですか。	可能です。
2	11	第6条. 業務の方針及び留意事項 (4)自然条件への配慮	対象施設の設計コンセプトとして外気を取り入れた空調設計とありますが、「外気を取り入れた空調設計」とは、機械設備(換気システムや全熱交換器)を使って、外気をコントロールしながら室内に取り込む設計のことを意味しますか。	異なります。本案件の設計の方針として、運営維持管理が過大な負担とならないように留意し、自然採光自然換気等容易なメンテナンス、光熱費の低減化を考慮しております。
3	14	第8条. 成果品等	補修計画(案)の提出時期が「トンガ側実施機関への説明前」すなわち現地調査時となっていますが、正しいですか。	現地調査で説明いただくことを想定しています。解析等に必要な期間を踏まえ、調査回数、調査スケジュールをご提案ください。
4	19	2. 技術提案書作成上の留意点 (2)業務の実施方針等	官側団員の現地渡航は予定されていますか。	現段階では想定していませんが、必要に応じて検討します。

以上